

友好区上甘岭镇人民政府

上函〔2023〕17号

友好区上甘岭镇 关于刘金库委员提案的答复

刘金库委员：

您好，您提出的B类5号第1条《关于加强上甘岭供水保证率的建议》已收悉，现将办理情况答复如下：


经了解，上甘岭镇供水服务站为解决上甘岭镇枯水期供水不足和百姓居民日常生活用水，上甘岭镇供水服务站于2022年11月3日新打深水井两眼，完成两眼深水井施工，2022年11月末投入使用，现能保障上甘岭镇居民日常生活用水。

上甘岭镇供水服务站因检修或维修供水管线故障时，都会提前在社区网格员群、居民群里发布供水故障检修通知。由于上甘岭镇基础薄弱，财力紧缺，我镇将积极对上争取立项，协调财政等相关部门给予政策和资金支持，加强上甘岭供水保证率，解决居民生活用水。

承办人: 刘晓宇

联系电话: 15945800326

主要领导:



联系电话: 15704587771

友好区上甘岭镇人民政府

2023年6月30日



伊春市友好区供水服务中心文件

友供水函〔2023〕2号

友好区供水服务中心 关于秦国辉委员提案办理情况的答复

秦国辉委员：

您好，您提出的B类5号第2条《关于提高居民饮用水质量的建议》已收悉，现将办理情况答复如下：

我中心始终以提升饮用水安全保障为宗旨，积极深入探索净水厂水处理工艺提升新方法，着力解决饮用水色度、浊度和铁锰超标问题，努力将全区饮用水标准从“合格水”向“优质水”转变。

2023年1月9日，我中心邀请哈尔滨工业大学环境学院实验中心主任、城市水资源与水环境国家重点实验室分析测试部部长沈吉敏教授到区供水厂进行现场指导，研究制定供水厂技术改革方案。3月10日至11日，我中心技术人员先后到与我区情况相似的兰西县自来水公司和苇河林业局自来水公司进行学习。于

5月25日技术改革项目施工完成，技改以来自来水未发生色度、浊度超标问题，技改工作取得成功，彻底改变我区自来水安全质量。现我中心每半月对过滤池进行清洗消毒，确保全区居民饮用水品质达到“优质水”标准。

承办人：刘兴利

主要领导：[Signature]

联系电话：13091618778

联系电话：15145835111

